



Otorga el certificado de conformidad Sello de Calidad ICONTEC para el producto:
It grants the certificate of conformity quality mark ICONTEC for the product:

TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS AUTOREFRIGERADOS, TIPOS SECO

Fabricado por **FYR INGENIEROS LTDA.**, en la Carrera 23 No. 2B-16; Carrera 127 No. 22G-18,
Interior 13, Bogotá D.C., Colombia

*Manufactured by **FYR INGENIEROS LTDA.**, in the Carrera 23 No. 2B-16; Carrera 127 No. 22G-18,
Interior 13, Bogotá D.C., Colombia*

El derecho del uso del Sello se otorga con el referencial:
The right to use the Mark is granted with the Audit Criteria:

NTC 3445 (2008)

Electrotecnia. Transformadores trifásicos autorrefrigerados, tipo seco abiertos y encapsulados en resina. Corriente sin carga, perdidas y tension de cortocircuito

*Electrotechnics. Self-cooled, open dry and resin encapsulated three-phase transformers.
Current without load losses and short circuit voltage*

Este Sello está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This Mark is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC

Las referencias autorizadas para ostentar el Sello se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado.
The references authorized to hold the Mark are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado CSC - CER387259
Certificate

Fecha de Aprobación: 2015-06-25 Fecha Última Modificación:
Approval Date: Last Modification Date:

Fecha de Renovación: Fecha de Vencimiento: 2021-06-24
Renewal Date: Expiration Date:



FYR INGENIEROS LTDA.

Anexo Certificado
Certificate

Fecha de Aprobación:
Approval Date:

Fecha de Renovación:
Renewal Date:

NTC 3445 (2008)

CSC - CER387259

2015-06-25

Fecha Última Modificación:
Last Modification Date:

Fecha de Vencimiento:
Expiration Date:
2021-06-24

Marca Comercial	Producto	Familia (Opcional)	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
	Transformadores trifásicos de tipo seco, Clase H		Transformadores con serie de tensión 15/1,1 KV y potencias desde 30 hasta 800 KVA	Material de construcción de los devanados en cobre y/o aluminio.	Carrera 23 No. 2B-16, Bogotá D.C. Carrera 127 No. 22G-18, Interior 13, Bogotá D.C.